

Driftsjournal for midlertidig overnatning

Adressen: Sdr Ringgade 79 - 9740 Brønderslev

Navn på den driftsansvarlige: _____

Telefon: _____

Kontrol før hver overnatning (overnattes flere dage gennemføres kontrol før hver dags overnatning).

- Flugtveje og flugtvejspassager er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre og flugtvejsarmaturer og/eller skilte ved disse er synlige.
- Fast vågen vagt er til stede. Vagten skal have mulighed for direkte at aktivere et varslingsanlæg eller på anden sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at varsle alle i rummet, f.eks. ved brug af en megafon.
- Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordninger er funktionsduelige.
- Belægningsplan eller opslag med angivelse af antal overnattende personer er anbragt et synligt sted.
- Lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er funktionsduelige.
- Kontrollanten har modtaget instruktion om:
 - o Evakueringsprocedure inkl. optælling ved samlingssted.
 - o Det tilladte antal personer.
 - o Ordensreglerne.
 - o Brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Brandslukningsmateriel er på plads og tilgængeligt (Håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere indenfor 30m, hvis der ikke er installeret slangevinder)
- Brand- og evakueringsinstruks er ophængt synligt i rummet.
- Generelle ordensregler er ophængt synligt i rummet.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Den driftsansvarlige kan overdrage udførelsen af driftskontrollen til en anden person. Den driftsansvarlige eller den der på vegne af den driftsansvarlige udfører kontrollen, skal kvittere med sine initialer på driftsjournalen.

Dato for kontrol: _____

Klokkeslæt for kontrol: _____

Navn på den person som har kontrolleret (Blok bogstaver): _____

Underskrift: _____