

**Skema:
Færdigmelding af
jordvarmeanlæg med
horisontale varmeslange
efter bekendtgørelse nr. 1019
om jordvarmeanlæg af 25.
oktober 2009**

Ejer af jordvarmeanlæg

Navn:	
Adresse	
Postnummer	By
Telefonnummer	E-mail

Beliggenhed af jordvarmeanlæg

Ejendommens adresse	
Postnummer	By
Ejendomsnummer	
Matr. Nr.	Ejerlav

Installatør

Installatør:	Adresse og tlf. nr.:
--------------	----------------------

Målsat tegning over placering af jordslanger vedlægges.

Kopi af tæthedsprøvning vedlægges¹.

Erklæring

Undertegnede erklærer hermed, at jordvarmeanlægget er etableret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1019 af 25. 10. 2009 om jordvarme, samt vilkårene givet i meddelte tilladelse.

Dato: _____

Installatørs underskrift og stempel: _____

Grundejers underskrift: _____

¹: Tætningsprøvningen skal foretages jf. §16 og bilag 2 i bekendtgørelsen.

Skemaet sendes til:

Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev eller pr. e-mail til: raadhus@99454545.dk.

Hvis ejendommen udelukkende er opvarmet via el (herunder jordvarme) kan der søges om reduktion i elprisen hos elselskabet. Når kommunen har modtaget anmeldelsen om, at anlægget er installeret, vil man automatisk modtage en ny BBR, som man kan sende til sit elselskab.

Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. § 16 og bilag 2 i bekendtgørelsen:

1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.
2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.
3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.
4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.
5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.
6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.

¹: Tætningsprøvningen skal foretages jf. §16 og bilag 2 i bekendtgørelsen.